



VOIMALAN SUUNNITTELUPARAMETRIT


Teho AC	41,4 MW
Liityntäteho	41,4 MVA
Teho DC	50,88 MWp
DC/AC suhde	1.23
Aurinkopaneeli	69 692 KPL, Hanersun 730 W 2384x1303x35
Teline	Maa-asennus 30°
Telinekoko	2x28 & 2x14
Riviväli	10 metriä
Atsimuutti	0°
Pinta-ala	75 ha

VIITASAMMAKOIDEN
LISÄÄNTYMIS- JA
LEVÄHDYSALUE

SÄHKÖASEMA JA
LIITYNTÄPISTE

KULKU ALUEELLE

Suunn. AS	Pvm. 1.8.2026
Piirt. AS	Pvm. 1.8.2026
Tark. MR	Pvm. 1.8.2026
Hyy.	Pvm.



Rakennuskohteen nimi ja osoite	Lehti 1/1
OSS Kalila	Proj.nro
Kalilan Aurinkopuisto	Mittakaava 1:3000
Piirustuksen sisältö	Koko A1
Asemapiirros	Muutos