

Lausunnon antaminen Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n voimajohtohankkeesta

Khall 24.08.2026
229/14.04.00/2026

Valmistelija	maankäyttöpäällikkö Ulla-Maija Karjalainen (puh. 044 497 0301) Muhoksen kunnalla ei ole huomautettavaa lausuntopyynnössä esitettyyn 110 kV maakaapelireittiin eikä hankkeen yleisiin tavoitteisiin. Hanke tukee Pyhänsivun teollisuus- ja datakeskusalueen sähköjakelun kehittämistä. Kunta kuitenkin toteaa, että toimitetun asemapiirroksen perusteella uusi sähköasema sijoittuu osittain kahdelle asemakaavan mukaiselle tontille korttelissa 997. Jatkosuunnittelussa asemapiirros tulee laatia siten, että sähköasema sijoittuu kokonaisuudessaan korttelin 997 tontille 2. Samalla tulee osoittaa aseman toteuttamiseen ja käyttöön tarvittava tontinosa sekä mahdolliset kulku- ja suoja-alueet. Muhoksen kunta muistuttaa, että rakentamisluvan myöntäminen edellyttää rakentamispaikan hallintaoikeuden osoittamista. Kunta odottaa hanketoimijalta tarjoustä sähköasemaa varten tarvittavan tontin tai tontinosan lunastamisesta tai vuokraamisesta ennen hankkeen toteuttamisen edellyttämän lupakäsittelyn etenemistä. Muhoksen kunta pyytää toimittamaan päivitetyn asemapiirroksen jatkokäsittelyä varten.
Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinno
Päätösesitys	Kunnanhallitus antaa lausuntonaan Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n voimajohtohankkeesta edellä esitetyn, maankäyttöpäällikön laatiman vastauksen.
Päätös	